

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА  
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
по ОАО "Разрез Тугнуйский"  
за 17.06.2015г.

Часы	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВт)	Часовые реактивные мощности (кВар)	Мощности включенных КБ(кВар)
1	0.00 -01.00	05.00-06.00	12566	5767	
2	01.00-02.00	06.00-07.00	12705	5708	
3	02.00-03.00	07.00-08.00	11752	5510	
4	03.00-04.00	08.00-09.00	10735	5200	
5	04.00-05.00	09.00-10.00	12995	5993	
6	05.00-06.00	10.00-11.00	13016	5767	
7	06.00-07.00	11.00-12.00	12827	5212	
8	07.00-08.00	12.00-13.00	9891	4007	
9	08.00-09.00	13.00-14.00	12461	5481	
10	09.00-10.00	14.00-15.00	12789	5708	
11	10.00-11.00	15.00-16.00	12512	5305	
12	11.00-12.00	16.00-17.00	13217	5863	
13	12.00-13.00	17.00-18.00	13902	6409	
14	13.00-14.00	18.00-19.00	13545	6065	
15	14.00-15.00	19.00-20.00	12398	5212	
16	15.00-16.00	20.00-21.00	11134	5120	
17	16.00-17.00	21.00-22.00	14167	6027	
18	17.00-18.00	22.00-23.00	14318	6577	
19	18.00-19.00	23.00-24.00	13910	6712	
20	19.00-20.00	00.00-01.00	13394	6296	
21	20.00-21.00	01.00-02.00	12617	6233	
22	21.00-22.00	02.00-03.00	12986	6569	
23	22.00-23.00	03.00-04.00	14104	6611	
24	23.00-24.00	04.00-05.00	13196	6245	
Суточное потребление			307138	139595	

Сменность работы предприятия двухсменная

Технический директор


А.И. Каинов

Главный механик:

А.Ф. Ковальчук

Суточная ведомость контрольного замера ПС 220/110/35 кВ "Саган-Нур" за 17.06.2015 г.

Ча сы	Ча сы	Время московское	Время местное	Шины 220 кВ			ввод 220 кВ						ввод 110 кВ						ввод 35 кВ						Мощность включенных КБ (кВар)					
				I сш. кВ	II сш. кВ	U	АТ - 1		АТ - 2		АТ - 1		АТ - 2		АТ - 1		АТ - 2		ф. 3190		ф. 3191									
				кВт	кВар	Q	кВт	кВар	Q	кВт	кВар	Q	кВт	кВар	Q	кВт	кВар	Q	кВт	кВар	Q	кВт	кВар	Q	кВт	кВар	Q	кВт	кВар	Q
1	1	0.00-01.00	05.00-06.00	240	240	240										5615	2911		6951	2856										
2	2	01.00-02.00	06.00-07.00	240	240	240										5704	2814		7001	2894										
3	3	02.00-03.00	07.00-08.00	240	240	240										4654	2516		7098	2995										
4	4	03.00-04.00	08.00-09.00	242	242	242										4507	2705		6229	2495										
5	5	04.00-05.00	09.00-10.00	242	242	242										5519	3221		7476	2772										
6	6	05.00-06.00	10.00-11.00	243	243	243										5397	3158		7619	2608										
7	7	06.00-07.00	11.00-12.00	242	242	242										5183	2491		7644	2722										
8	8	07.00-08.00	12.00-13.00	243	243	243										3310	1449		6581	2558										
9	9	08.00-09.00	13.00-14.00	243	243	243										4838	2684		7623	2797										
10	10	09.00-10.00	14.00-15.00	242	242	242										5309	2839		7480	2869										
11	11	10.00-11.00	15.00-16.00	243	243	243										5099	2659		7413	2646										
12	12	11.00-12.00	16.00-17.00	242	242	242										6199	3247		7018	2617										
13	13	12.00-13.00	17.00-18.00	242	242	242										6611	3616		7291	2793										
14	14	13.00-14.00	18.00-19.00	242	242	242										6405	3221		7140	2843										
15	15	14.00-15.00	19.00-20.00	243	243	243										5754	2659		6644	2554										
16	16	15.00-16.00	20.00-21.00	242	242	242										5368	2633		5767	2486										
17	17	16.00-17.00	21.00-22.00	240	240	240										7371	3368		6796	2659										
18	18	17.00-18.00	22.00-23.00	241	242	242										7489	3515		6829	3062										
19	19	18.00-19.00	23.00-24.00	240	240	240										6644	3452		7266	3259										
20	20	19.00-20.00	00.00-01.00	240	241	241										6338	3406		7056	2890										
21	21	20.00-21.00	01.00-02.00	240	240	240										6002	3373		6615	2860										
22	22	21.00-22.00	02.00-03.00	241	240	240										6602	3368		6384	3200										
23	23	22.00-23.00	03.00-04.00	240	240	240										6762	3486		7342	3125										
24	24	23.00-24.00	04.00-05.00	241	240	240										6258	3251		6938	2995										



Технический директор:

среднесуточный cos = 0,91

А.И. Каинов

Главный механик:

среднесуточный tg = 0,45

А.Ф. Ковальчук

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА  
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
по ПС "Саган - Нур" 220/110/35 кВ  
за 17 июня 2015 г.

№	Время моск.		Время мест.		Показания счетчиков						Часовые акт. мощн.		Часовые реакт. мощн.		Мощности.	
	Час.	Час.	Час.	Час.	Р 3190	Р 3191	Q 3190	Q 3191	3190 кВт	3191 кВт	3190 кВт	3191 кВт	Р кВт	Q кВт		
1.	0.00-01.00	05.00-06.00	11826,0524000	17756,9048000	3903,9004000	2922,53520	5615	6951	2911	2856	12566	5767				
2.	01.00-02.00	06.00-07.00	11826,3198000	17757,2358000	3904,0390000	2922,67120	5704	7001	2814	2894	12705	5708				
3.	02.00-03.00	07.00-08.00	11826,5914000	17757,5692000	3904,1730000	2922,80900	4654	7098	2516	2995	11752	5510				
4.	03.00-04.00	08.00-09.00	11826,8130000	17757,9072000	3904,2928000	2922,95160	4507	6229	2705	2495	10735	5200				
5.	04.00-05.00	09.00-10.00	11827,0276000	17758,2038000	3904,4216000	2923,07040	5519	7476	3221	2772	12995	5993				
6.	05.00-06.00	10.00-11.00	11827,2904000	17758,5598000	3904,5750000	2923,20240	5397	7619	3158	2608	13016	5767				
7.	06.00-07.00	11.00-12.00	11827,5474000	17758,9226000	3904,7254000	2923,32660	5183	7644	2491	2722	12827	5212				
8.	07.00-08.00	12.00-13.00	11827,7942000	17759,2866000	3904,8440000	2923,45620	3310	6581	1449	2558	9891	4007				
9.	08.00-09.00	13.00-14.00	11827,9518000	17759,6000000	3904,9130000	2923,57800	4838	7623	2684	2797	12461	5481				
10	09.00-10.00	14.00-15.00	11828,1822000	17759,9630000	3905,0408000	2923,71120	5309	7480	2839	2869	12789	5708				
11	10.00-11.00	15.00-16.00	11828,4350000	17760,3192000	3905,1760000	2923,84780	5099	7413	2659	2646	12512	5305				
12	11.00-12.00	16.00-17.00	11828,6778000	17760,6722000	3905,3026000	2923,97380	6199	7018	3247	2617	13217	5863				
13	12.00-13.00	17.00-18.00	11828,9730000	17761,0064000	3905,4572000	2924,09840	6611	7291	3616	2793	13902	6409				
14	13.00-14.00	18.00-19.00	11829,2878000	17761,3536000	3905,6294000	2924,23140	6405	7140	3221	2843	13545	6065				
15	14.00-15.00	19.00-20.00	11829,5928000	17761,6936000	3905,7828000	2924,36680	5754	6644	2659	2554	12398	5212				
16	15.00-16.00	20.00-21.00	11829,8668000	17762,0100000	3905,9094000	2924,48840	5368	5767	2633	2486	11134	5120				
17	16.00-17.00	21.00-22.00	11830,1224000	17762,2846000	3906,0348000	2924,60680	7371	6796	3368	2659	14167	6027				
18	17.00-18.00	22.00-23.00	11830,4734000	17762,6082000	3906,1952000	2924,73340	7489	6829	3515	3062	14318	6577				
19	18.00-19.00	23.00-24.00	11830,8300000	17762,9334000	3906,3626000	2924,87920	6644	7266	3452	3259	13910	6712				
20	19.00-20.00	00.00-01.00	11831,1464000	17763,2794000	3906,5270000	2925,03440	6338	7056	3406	2890	13394	6296				
21	20.00-21.00	01.00-02.00	11831,4482000	17763,6154000	3906,6892000	2925,17200	6002	6615	3373	2860	12617	6233				
22	21.00-22.00	02.00-03.00	11831,7340000	17763,9304000	3906,8498000	2925,30820	6602	6384	3368	3200	12986	6569				
23	22.00-23.00	03.00-04.00	11832,0484000	17764,2344000	3907,0102000	2925,46060	6762	7342	3486	3125	14104	6611				
24	23.00-24.00	04.00-05.00	11832,3704000	17764,5840000	3907,1762000	2925,60940	6258	6938	3251	2995	13196	6245				
							138936	168202	72043	67553	307138	139595				

cos = 0,91

tg = 0,45